



СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

30 червня 2022 року

м. Старокостянтинів

№ 207

Про затвердження нормативів
питного водопостачання і норм
споживання питної води

З метою раціонального використання питної води населенням, підприємствами, організаціями та установами м. Старокостянтинів, визначення обсягів постачання питної води у разі відсутності або тимчасової несправності засобів обліку споживання питної води, враховуючи звіт про науково-технічну розробку «Розрахунок нормативів питного водопостачання для населення м. Старокостянтинів», виконаний державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», відповідно до статті 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 вересня 2005 року № 148 «Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання для населення», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», керуючись підпунктом 21 пункту а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити:

нормативи питного водопостачання для населення м. Старокостянтинів (додаються);

нормативи питного водопостачання для інших споживачів м. Старокостянтинів (додаються);

добові витрати води на поливання (додаються);

добові витрати води на утримання худоби (додаються);

розрахункові (середні за годину) витрати води і максимальні секундні витрати стоків для різних видів санітарно-технічного обладнання (додаються).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 13 грудня 2018 року № 397 «Про затвердження нормативів питного водопостачання і норм споживання питної води».

3. Рішення набирає чинності з 01 липня 2022 року.

Міський голова

підпис

Микола МЕЛЬНИЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
міської ради

30 червня 2022 року № 207

Розрахункові (середні за годину) витрати води і максимальні секундні витрати стоків для різних видів санітарно-технічного обладнання

№ з/п	Прилад	Розрахункові (середні за годину) витрати води, л/год, санітарно-технічного приладу для різних типів будівель, $q_T^c + q_T^h$							
		житлові будинки	лазні, пральні, виробничі приміщення, майстерні, гаражі	навчальні заклади, загальноосвітні установи, адміністративні будівлі науково-дослідних інститутів	лікувальні установи, будинки відпочинку, санаторії, дошкільні освітні заклади, промтоварні магазини	готелі, гуртожитки, школи-інтернати, об'єкти фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення	підприємства громадського харчування, продовольчі магазини	спортивні споруди, театри, кінотеатри, громадські туалети	максимальні секундні витрати стоків, л/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу)	4+6	4+6	8+12	8+12	6+9	125+125	125+125	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Те саме з аератором	3+5	3+5	6+9	6+9	5+7	120+120	120+120	0,6
3	Мийка з краном гарячої та холодної води	-	-	-	50+50	50+50	150+150	150+150	1,0
4	Душ індивідуального користування	5+7	150+150	-	-	12+13	-	12+13	0,2
5	Сидяча ванна	6+9	100+100	-	160+160	11+17	-	11+17	1,1
6	Ванна завдовжки 1500-1700 мм	9+13	125+125	-	160+160	11+17	-	11+17	1,1
7	Гігієнічний душ (біде)	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,15
8	Унітаз зі змивним бачком	4	12	14	12	12	12	90	1,6
9	Унітаз зі змивним краном	4	12	14	12	12	12	90	1,4
10	Ванна для ніг зі змішувачем	-	100+100	-	100+100	25+25	25+25	25+25	0,5
11	Пісуар	-	10	10	10	10	10	20	0,1
12	Умивальник зі змішувачем	2+3	10+10	2+3	5+7	4+6	20+20	20+20	0,15
13	Ванна медична $D_v = 20$ мм	-	-	-	250+200	-	-	-	2,3
14	Те саме із змішувачем $D_v = 25$ мм	-	-	-	300+250	-	-	-	3,0
15	Те саме із змішувачем $D_v = 32$ мм	-	-	-	330+270	-	-	-	3,0
16	Субаквальна ванна	-	-	-	200+200	-	-	-	3,0
17	Ванна з підводним масажем	-	-	-	300+200	-	-	-	3,0
18	Контрастна ванна	-	-	-	200+200	-	-	-	3,0
19	Раковина лабораторна,	10	20	20	20	20	-	-	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	водорозбірна колонка								
20	Раковина зі змішувачем	4+6	8+12	8+12	8+12	8+12	-	-	0,4
21	Посудомийна машина побутова	58	-	-	-	-	-	-	0,16
22	Посудомийна машина виробнича	-	За паспортними даними	-	-	-	-	-	За паспортними даними
23	Пральна машина побутова	50	-	-	-	-	-	-	-
24	Пральна машина виробнича	-	За паспортними даними	-	-	-	-	-	За паспортними даними

Примітка. Тривалість водорозбору для різних видів санітарно-технічних приладів (для кафе, ресторанів, офісів, магазинів, агентств, майстерень, торгових центрів, поліклінік, релігійних організацій, перукарень, тощо) застосовувати від години до восьми годин.

Керуючий справами
виконавчого комітету
Старокостянтинівської міської ради

підпис

Наталія ШАБЕЛЬНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
міської ради

30 червня 2022 року № 207

Нормативи питного водопостачання для населення м. Старокостянтинів

№ з/п	Види благоустрою житлового фонду	Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 особу		Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 особу	
		л/добу	куб. м/міс.	л/добу	куб. м/міс.
1	2	3	4	5	6
Багатоквартирні житлові будинки					
1	З санітарним вузлом загального користування	50	1,55	50	1,55
2	З водопроводом і каналізацією, з ваннами або без ванн, без водопідігрівачів	150	4,65	150	4,65
3	З водопроводом і каналізацією, ваннами і водопідігрівачами різних типів*	250	7,75	250	7,75
4	З водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), з ваннами та/або душами	210	6,51	210	6,51
5	Те ж саме при відсутності подавання гарячої води	230	7,13	230	7,13
Гуртожитки					
	З душами при всіх житлових кімнатах	140	4,34	140	4,34
Приватні житлові будинки					
1	З користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок	50	1,55	-	-
2	З користуванням питною водою з дворових водозабірних колонок або кранів	120	3,72	-	-
3	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією	175	5,43	175/0	5,43/0

1	2	3	4	5	6
	(вигрібом), з ваннами або без ванн, без водопідігрівачів				
4	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), ваннами і водопідігрівачами різних типів*	225	6,98	225/0	6,98/0

*Для цього виду благоустрою до водопідігрівачів різних типів відносяться: електродігрівачі (електробойлер або проточний електроводопідігрівач), газові водопідігрівачі (газовий бойлер або газова колонка), водопідігрівачі на твердому паливі.

Керуючий справами
виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

підпис

Наталія ШАБЕЛЬНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
міської ради

30 червня 2022 року № 207

Добові витрати води на поливання

Об'єкти	Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на 1 кв. м
Покриття із трави	3
Футбольного поля	0,5
Решти спортивних споруд	1,5
Удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів	0,5
Зелених насаджень, газонів та квітників	6
Теплиць ґрунтових зимових	15
Теплиць стелажних зимових	6
Парників усіх типів	6
Утепленого ґрунту	6
Присадибної ділянки	4

Примітка. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання;

при відсутності даних щодо площі за видами благоустрою (зелені насадження, проїзди та ін.) сумарну витрату води на поливання у перерахунку на 1 жителя треба приймати 50-90 л/добу.

Керуючий справами
виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

підпис

Наталія ШАБЕЛЬНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
міської ради

30 червня 2022 року № 207

Добові витрати води на утримання худоби

№ з/п	Споживачі	Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на 1 голову худоби
		загальна
1	Корови молочні	115
2	Корови м'ясні	75
3	Бички та нетелі	65
4	Молодняк ВРХ віком до 2 років	32
5	Телята віком до 6 місяців	22
6	Коні робочі, верхові, рисисті та матки, які не годують	60
7	Коні племінні та матки-годувальниці	80
8	Лоша виробник	70
9	Лоша у віці до 1,5 року	45
10	Вівці дорослі	10
11	Молодняк овець	6
12	Кнури-виробники, матки основні	25
13	Свиноматки з приплодом	60
14	Свиноматки супоросні, холості	25
15	Ремонтний молодняк (свині)	15
16	Поросята-відлучники	5
17	Свині на відгодування	15
18	Кури	1
19	Індики	1,5
20	Качки та гуси	2
21	Норки, соболі, кролі	3
22	Песці, лисиці	7

Примітка. В норми на утримання худоби включені витрати на миття приміщень, кліток, молочного посуду, виготовлення кормів, охолодження молока та інше;

при гідровидаленні гною передбачається додаткова витрата води в межах – 4-10 л на 1 голову, в залежності від способу його видалення.

Керуючий справами
виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

підпис

Наталія ШАБЕЛЬНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
міської ради

30 червня 2022 року № 207

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів м. Старокостянтинів

№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на одиницю виміру		Тривалість водорозбору, годин
			загальна	у т. ч. гаряча	
1	2	3	4	5	6
1	Готелі, пансіонати і мотелі: категорії* з пральнею	1 мешканець	120	70	24
	категорії** з пральнею	1 мешканець	150	90	24
	категорії*** з пральнею	1 мешканець	190	100	24
	категорії**** з пральнею	1 мешканець	230	140	24
	категорії***** з пральнею	1 мешканець	300	180	24
2	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади:				
	із загальними ваннами та душами	1 ліжко	120	75	24
	з санітарними вузлами, які близько до палат інфекційні	1 ліжко	200	90	24
		1 ліжко	240	110	24
3	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати				
	із денним перебуванням дітей:				
	з їдальнями на півфабрикатах	1 дитина	40	20	10
	з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями	1 дитина	80	30	10

1	2	3	4	5	6
	із цілодобовим перебуванням дітей: з їдальнями на півфабрикатах з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями	1 дитина 1 дитина	60 120	30 40	24 24
4	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (студент і 1 викладач)	20	8	8
5	Установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо	1 працівник	15	6	8
6	Підприємства загального харчування: без приготування їжі з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	1 страва 1 страва 1 страва	2 12 10	1 4 3	
7	Крамниці: продовольчі без холодильних установок) промтоварні	1 робітник в зміну або 20 кв. м торгового залу 1 робітник в зміну	250 20	65 8	8 8
8	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий 1 працівник у зміну	10 30	4 12	10 10

1	2	3	4	5	6	
9	Аптеки торговельний зал і допоміжні приміщення лабораторія приготування ліків	1 працівник	30	12	12	
		1 працівник	310	55	12	
10	Перукарні	1 робоче місце в зміну	56	33	12	
11	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади:	для глядачів	1 чоловік	8	3	4
		для артистів	1 чоловік	40	25	8
12	Стадіони і спортзали: для глядачів для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі для спортсменів, з урахуванням приймання їжі	1 місце	3	1	4	
		1 чоловік	50	30	11	
		1 чоловік	100	60	11	
13	Плавальні басейни: для глядачів для спортсменів, які приймають душ поповнення басейну	1 місце	3	1	6	
		1 особа	100	60	8	
		% від ємкості	10	-	8	
14	Лазні: для миття в мильній з полосканням в душах те ж саме з прийманням оздоровчих процедур душова кабіна ванна кабіна	1 відвідувач	180	120	3	
		1 відвідувач	290	190	3	
		1 відвідувач	360	240	3	
		1 відвідувач	540	360	3	
15	Пральні: не механізовані механізовані	1 кг сухої білизни	40	15	-	
		1 кг сухої білизни	75	25	-	
16	Виробничі цехи: звичайні з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1куб. м/год.	1 працівник в зміну	25	11	8	
		1 працівник в зміну	45	24	6	

1	2	3	4	5	6
17	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 духова сітка у зміну	500	270	-
18	Ручне миття автотранспорту за допомогою шлангу				
	автобуси	1 автомобіль	500	-	-
	вантажні автомобілі	1 автомобіль	500	-	-
	легкові автомобілі	1 автомобіль	300	-	-
	мотоцикли	1 автомобіль	50	-	-

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 4. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 5. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

$$U = 2,2 \times n \times m \times T \times \Psi,$$

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2; для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

T – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати $\Psi = 0,17 \div 1,0$.

Керуючий справами
виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

підпис

Наталія ШАБЕЛЬНИК