



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

13 грудня 2018 року

Старокостянтинів

№ 397

Про затвердження нормативів
питного водопостачання і норм
споживання питної води

Розглянувши звернення комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал», яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 07 грудня 2018 року за № 46/5029-01-23/2018, з метою раціонального використання питної води населенням, підприємствами, організаціями та установами міста, визначення обсягів постачання питної води у разі відсутності або тимчасової несправності засобів обліку споживання питної води, на підставі звіту про науково-технічну розробку «Розрахунок нормативів питного водопостачання для населення м. Старокостянтинів», виконаного державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» та погодженого департаментом агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації та Держводагенством України в Хмельницькій області, відповідно до ст. 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 вересня 2005 року № 148 «Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання для населення», керуючись п. п. 21 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити:

1) нормативи питного водопостачання для населенням м. Старокостянтинів у разі відсутності або тимчасової несправності засобів обліку споживання питної води (додаються);

- 2) нормативи питного водопостачання для інших споживачів (додаються);
- 3) добові витрати води на поливання (додаються);
- 4) добові витрати води на утримання худоби (додаються);
- 5) розрахункові (середні за годину) витрати води і максимальні секундні витрати стоків для різних видів санітарно-технічного обладнання (додаються).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2013 року № 364 «Про затвердження норм споживання питної води».

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Міський голова

підпис

М. Мельничук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
міської ради
13 грудня 2018 року № 397

Нормативи питного водопостачання для населення м. Старокостянтинів

№ п/п	Види благоустрою житлового фонду	Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 особу		Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 особу	
		л/добу	м ³ /міс	л/добу	м ³ /міс
1	2	3	4	5	6
Багатоквартирні житлові будинки					
1	З санітарним вузлом загального користування	50	1,55	50	1,52
2	З водопроводом і каналізацією, з ваннами або без ванн, без водопідігрівачів	150	4,65	150	4,65
3	З водопроводом і каналізацією, ваннами і водопідігрівачами різних типів*	250	7,75	250	7,75
4	З водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), з ваннами та/або душами	210	6,51	210	6,51
5	Те ж саме при відсутності подавання гарячої води	230	7,13	230	7,13
Гуртожитки					
	З душами при всіх житлових кімнатах	140	4,34	140	4,34
Приватні житлові будинки					
1	З користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок	50	1,55	-	-
2	З користуванням питною водою з дворових водозабірних колонок або кранів	120	3,72	-	-

1	2	3	4	5	6
3	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або без ванн, без водопідігрівачів	175	5,43	175/0	5,43/0
4	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), ваннами і водопідігрівачами різних типів*	225	6,98	225/0	6,98/0

Примітка: для даного виду благоустрою до водопідігрівачів різних типів відносяться: електродігрівачі (електробойлер або проточний електроводопідігрівач), газові водопідігрівачі (газовий бойлер або газова колонка), водопідігрівачі на твердому паливі.

Керуючий справами

В. Янзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
міської ради
13 грудня 2018 року № 397

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів

№ п/п	Споживачі	Одиниця виміру	Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на одиницю виміру		Тривалість водорозбору, годин
			загальна	у т.ч. гаряча	
1	2	3	4	5	6
1	Готелі, пансіонати і мотелі:				
	категорії* з пральнею	1 мешканець	120	70	24
	категорії** з пральнею	1 мешканець	150	90	24
	категорії*** з пральнею	1 мешканець	190	100	24
	категорії**** з пральнею	1 мешканець	230	140	24
	категорії***** з пральнею	1 мешканець	300	180	24
2	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади:				
	із загальними ваннами та душами;	1 ліжко	120	75	24
	з санітарними вузлами, які близько до палат;	1 ліжко	200	90	24
	інфекційні	1 ліжко	240	110	24
3	Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади				

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	відпочинку та туризму:				
	із загальними душами	1 ліжко	130	65	24
	із душами при всіх житлових кімнатах	1 ліжко	150	75	24
	із ваннами при всіх житлових кімнатах	1 ліжко	200	100	24
	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси:				
4	з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни	1 місце	60	30	24
	з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями	1 місце	200	100	24
	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати				
5	з денним перебуванням дітей:				
	з їдальнями на півфабрикатах	1 дитина	40	20	10
	з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями	1 дитина	80	30	10

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	із цілодобовим перебуванням дітей:				
	з їдальнями на півфабрикатах;	1 дитина	60	30	24
	з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями;	1 дитина	120	40	24
6	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (студент і 1 викладач)	20	8	8
7	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту	1 працівник	15	6	8
8	Підприємства загального харчування:				
	без приготування	1 страва	2	1	

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	їжі				
	з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі	1 страва	12	4	
	з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	1 страва	10	3	
	Крамниці:				
9	продовольчі без холодильних установок	1 робітник в зміну або 20 м ² торгового залу	250	65	8
	промтоварні	1 робітник в зміну	20	8	8
10	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий	10	4	10
		1 працівник в зміну	30	12	10
	Аптеки:				
11	торговий зал і допоміжні приміщення	1 працівник	30	12	12
	лабораторія приготування ліків	1 працівник	310	55	12
12	Перукарні	1 робоче місце в зміну	56	33	12
13	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади:				
	для глядачів	1 чоловік	8	3	4
	для артистів	1 чоловік	40	25	8
14	Стадіони і				

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	спортзали:				
	для глядачів	1 місце	3	1	4
	для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі	1 чол.	50	30	11
	для спортсменів, з урахуванням приймання їжі	1 чол.	100	60	11
15	Плавальні басейни:				
	для глядачів	1 місце	3	1	6
	для спортсменів, які приймають душ	1 особа	100	60	8
	поповнення басейну	% від ємкості	10	-	8
16	Лазні:				
	для миття в мильній полосканням в душах	1 відвідувач	180	120	3
	те ж саме з прийманням оздоровчих процедур	1 відвідувач	290	190	3
	душова кабіна	1 відвідувач	360	240	3
	ванна кабіна	1 відвідувач	540	360	3
17	Пральні:				
	не механізовані;	1 кг сухої білизни	40	15	-
	механізовані	1 кг сухої білизни	75	25	-
18	Виробничі цехи:				
	звичайні	1 працівник в зміну	25	11	8

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м ³ /год.	1 працівник в зміну	45	24	6
19	Душові побутових приміщеннях промислових підприємств	1 духова сітка у зміну	500	270	-
20	Заливання поверхні ковзанки	1 м ²	0,5	-	-
21	Ручне миття автотранспорту за допомогою шлангу				
	автобуси	1 автомобіль	500	-	-
	вантажні автомобілі	1 автомобіль	500	-	-
	легкові автомобілі	1 автомобіль	300	-	-
	мотоцикли	1 автомобіль	50	-	-

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Продовження додатка

Примітка 4. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 5. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

$$U = 2,2 \times n \times m \times T \times \Psi,$$

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе - 2;

для студентських та їдалень при підприємстві - 3; для ресторанів - 1,5;

T – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе - 0,45; для ресторанів - 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати $\Psi = 0,17 \div 1,0$.

Керуючий справами

В. Янзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
міської ради
13 грудня 2018 року № 397

Добові витрати води на поливання

Об'єкти	Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на 1 м ²
1	2
Покриття із трави	3
Футбольне поле	0,5
Решта спортивних споруд	1,5
Удосконалені покриття, тротуари, майдани, заводські проїзди	0,5
Зелені насадження, газони та квітники	6
Теплиці ґрунтові зимові	15
Теплиці стелажні зимові	6
Парники усіх типів	6
Утеплений ґрунт	6
Присадибна ділянка	4

Примітка 1. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання.

Примітка 2. При відсутності даних по площі за видами благоустрою (зелені насадження, проїзди та ін.) сумарну витрату води на поливання у перерахунку на 1 жителя треба приймати 50-90 л/добу.

Керуючий справами

В. Янзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
міської ради
13 грудня 2018 року № 397

Добові витрати води на утримання худоби

№ п/п	Споживачі	Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на 1 голову худоби
		загальна
1	Корови молочні	115
2	Корови м'ясні	75
3	Бички та нетелі	65
4	Молодняк великої рогатої худоби віком до 2 років	32
5	Телята віком до 6 місяців	22
6	Коні робочі, верхові, рисисті та матки, які не годують	60
7	Коні племенні та матки-годувальниці	80
8	Лоша виробник	70
9	Лоша у віці до 1,5 року	45
10	Вівці дорослі	10
11	Молодняк овець	6
12	Кнури-виробники, матки основні	25
13	Свиноматки з приплодом	60
14	Свиноматки супоросні, холості	25
15	Ремонтний молодняк (свині)	15
16	Поросята - відлучники	5
17	Свині на відгодування	15
18	Кури	1
19	Індики	1,5
20	Качки та гуси	2
21	Норки, соболі, кролі	3
22	Песці, лисиці	7

Примітка 1. В норми на утримання худоби включені витрати на миття приміщень, кліток, молочного посуду, виготовлення кормів, охолодження молока та інше.

Примітка 2. При гідровидаленні гною передбачається додаткова витрата води в межах - 4-10 л на 1 голову, в залежності від способу його видалення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
міської ради
13 грудня 2018 року № 397

Розрахункові (середні за годину) витрати води і максимальні секундні витрати стоків для різних видів санітарно-технічного обладнання

№ п/п	Прилад	Розрахункові (середні за годину) витрати води, л/год., санітарно-технічного приладу для різних типів будівель,							
		житлові будинки	лазні, пральні, виробничі приміщення, майстерні, гаражі	навчальні заклади, загально-освітні установи, адміністративні будівлі НДІ	лікувальні установи, будинки відпочинку, санаторії, дошкільні освітні заклади, промтоварні магазини	готелі, гуртожитки, школи-інтернати, об'єкти фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення	підприємства громадського харчування, продовольчі магазини	спортивні споруди, театри, кінотеатри, громадські туалети	максимальні секундні витрати стоків, л/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем	4+6	4+6	8+12	8+12	6+9	125+125	125+125	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(у тому числі на гнучкому шлангу)								
2	Те саме з аератором	3+5	3+5	6+9	6+9	5+7	120+120	120+120	0,6
3	Мийка з краном гарячої та холодної води	-	-	-	50+50	50+50	150+150	150+150	1,0
4	Душ індивідуального користування	5+7	150+150	-	-	12+13	-	12+13	0,2
5	Сидяча ванна	6+9	100+100	-	160+160	11+17	-	11+17	1,1
6	Ванна завдовжки 1500-1700 мм	9+13	125+125	-	160+160	11+17	-	11+17	1,1
7	Гігієнічний душ (біде)	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,15
8	Унітаз зі змивним бачком	4	12	14	12	12	12	90	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Унітаз зі змивним краном	4	12	14	12	12	12	90	1,4
10	Ванна для ніг зі змішувачем	-	100+100	-	100+100	25+25	25+25	25+25	0,5
11	Пісуар	-	10	10	10	10	10	20	0,1
12	Умивальник зі змішувачем	2+3	10+10	2+3	5+7	4+6	20+20	20+20	0,15
13	Ванна медична Д _y = 20 мм	-	-	-	250+200	-	-	-	2,3
14	Те саме із змішувачем Д _y = 25 мм	-	-	-	300+250	-	-	-	3,0
15	Те саме із змішувачем Д _y = 32 мм	-	-	-	330+270	-	-	-	3,0
16	Субаквальна ванна	-	-	-	200+200	-	-	-	3,0
17	Ванна з підводним масажем	-	-	-	300+200	-	-	-	3,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Контрастна ванна	-	-	-	200+200	-	-	-	3,0
19	Раковина лабораторна, водорозбірна колонка	10	20	20	20	20	-	-	0,3
20	Раковина зі змішувачем	4+6	8+12	8+12	8+12	8+12	-	-	0,4
21	Посудомийна машина побутова	58	-	-	-	-	-	-	0,16
22	Посудомийна машина виробнича	-	За паспортними даними	-	-	-	-	-	За паспортними даними
23	Пральна машина побутова	50	-	-	-	-	-	-	-
24	Пральна машина виробнича	-	За паспортними даними	-	-	-	-	-	За паспортними даними

Примітка 1. Тривалість водорозбору для різних видів санітарно-технічних приладів (для кафе, ресторанів, офісів, магазинів, агентств, майстерень, торгових центрів, поліклінік, релігійних організацій, перукарень, тощо) застосовувати від години до восьми годин.

Керуючий справами

В. Янзюк